

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – II. etapa**“ zahájeného dne 27. 9. 2018 formou uveřejnění výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) zadavatel, Městská část Praha 4, IČ: 000 63 584, se sídlem Antala Staška 2059/80b, PSČ 140 46, Praha 4, obdržel dne 5. 10. 2018 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 1 zákona.

Dotaz č. 1:

„Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby odst. II čl. 2.3. Může zadavatel poskytnout projektovou dokumentaci v otevřeném formátu dwg?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že projektovou dokumentaci v otevřeném formátu poskytne vybranému dodavateli, a to po uzavření smlouvy.

Dotaz č. 2:

„V SoD odst. III čl. 3.1. se zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započeti provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Máme do ceny díla zahrnout i vícenáklady, které by byly nutné vynaložit na provedení díla, pokud by objednatel nevyužil posunutí stavby do klimaticky vhodného období?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel odkazuje dodavatele na čl. 5.2 závazného návrhu smlouvy, který uvádí, že cena díla je stanovena jako kompletní cena za plnění předmětu díla a účastníci jsou svoji nabídkovou cenou vázáni. Není tedy možné do ceny zahrnout vícenáklady.

Dotaz č. 3:

„Ve stavebním objektu SO 01 - Parkovací stání (parkoviště) je v části PD B. Souhrnná technická zpráva na str. 9 popsána přeložka plynovodu NTL OC 150 v délce 55 m, která je dále uvedena v položce č. 41 (Výkaz výměr část SO 01 Parkoviště, oddíl D8 - Trubní vedení) jednou položkou. Bližší specifikaci této položky jsme nenalezli ve výkresové ani textové části PD. Bližší specifikaci této přeložky plynovodu jsme zároveň nenalezli v dokladové části a není uvedena ani v dostupném Územním rozhodnutí č.j. P4/143218/16/OST/JARY ze dne 2.11.2016. V souvislosti s řádným oceněním této přeložky plynovodu NTL proto žádáme zadavatele o:

- doplnění platného povolení (územního rozhodnutí, stavebního povolení) k provedení předmětné přeložky NTL plynovodu,

- vyjádření k realizaci příslušným správcem inženýrské sítě, ze kterého budou zřejmé podmínky provedení této přeložky,
- upřesnění PD - výkresové a textové části.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel informuje dodavatele, že přeložka plynovodu bude provedena v souladu s obecnými technickými předpisy společnosti Pražská plynárenská a.s. Zadavatel dále uvádí, že v současné době nemá k dispozici vyjádření k realizaci příslušného správce inženýrské sítě ani stavební povolení na realizaci předložky. Tyto dokumenty budou poskytnuty vybranému dodavateli po podpisu Smlouvy o dílo před zahájením stavebních prací této části díla.

K žádosti dodavatele o upřesnění PD zadavatel uvádí následující:

Jedná se o přeložku nízkotlakého plynovodu, která bude provedena v materiálovém provedení - ocel DN 150mm v celkové délce 55m. Účastník v rámci stávající položky č. 41 výkazu výměr ocení jednotkovou cenou běžný metr (bm) kompletního provedení předmětné přeložky, tzn:

- Výkop rýhy šíře 1000mm do hloubky 1,2m;
- Uložení výkopu pro zpětný zásyp;
- Pískový podsyp tl. min. 100mm;
- Kompletní dodávka a montáž potrubí OC DN 150mm, provedení spojů vč. provedení napojení potrubí na začátku překládané trasy a na jejím konci;
- Pískový obsyp potrubí dle vzorového řezu;
- Výstražná folie – dodávka a montáž;
- Zpětný zásyp prohozený výkopkem dle vzorového řezu ;
- Naložení a odvoz nadbilanční zeminy vč. jejího uložení a pokládky na skládku.

Dotaz č. 4:

„Ve stavebním objektu SO 01 - Parkovací stání (parkoviště) je v části PD B. Souhrnná technická zpráva na str. 9 popsána přeložka zřejmě litinového vodovodu DN150 v délce 98 m, která je dále uvedena v položce č. 42 (Výkaz výměr část SO 01 Parkoviště, oddíl D8 - Trubní vedení) jednou položkou. Bližší specifikaci této položky jsme nenalezli ve výkresové ani textové části PD. Bližší specifikaci této přeložky vodovodu jsme zároveň nenalezli v dokladové části a není uvedena ani v dostupném Územním rozhodnutí č.j.P4/143218/16/OST/JARY ze dne 2.11.2016.

V souvislosti s řádným oceněním této přeložky vodovodu proto žádáme zadavatele o:

- doplnění platného povolení (územního rozhodnutí, stavebního povolení) k provedení předmětné přeložky vodovodu,
- vyjádření k realizaci příslušným správcem inženýrské sítě, ze kterého budou zřejmé podmínky provedení této přeložky,
- upřesnění PD - výkresové a textové části.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel informuje dodavatele, že přeložka vodovodu bude provedena v souladu s obecnými technickými předpisy společnosti PVK a.s. Zadavatel dále uvádí, že v současné době nemá k dispozici vyjádření k realizaci příslušného správce inženýrské

sítě ani stavební povolení na realizaci předlošky. Tyto dokumenty budou poskytnuty vybranému dodavateli po podpisu Smlouvy o dílo před zahájením stavebních prací této části díla.

K žádosti dodavatele o upřesnění PD zadavatel uvádí následující:

Jedná se o přeložku litinového vodovodu, která bude provedena z tvárné litiny DN 150mm v celkové délce 98m. Účastník v rámci stávající položky č. 42 výkazu výměr ocení jednotkovou cenou běžný metr (bm) kompletního provedení předmětné přeložky, tzn:

- Výkop rýhy šíře 800mm do hloubky 1,75m;
- Uložení výkopu pro zpětný zásyp;
- Pískový podsyp tl. min. 100mm;
- Kompletní dodávka a montáž potrubí LTH DN 150mm, provedení spojů vč. provedení napojení potrubí na začátku překládané trasy a na jejím konci;
- Pískový obsyp potrubí dle vzorového řezu;
- Výstražná folie – dodávka a montáž;
- Zpětný zásyp prohozený výkopkem dle vzorového řezu;
- Naložení a odvoz nadbilanční zeminy vč. jejího uložení a pokládky na skládku.


V souladu s ust. § 98 odst. 4 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově je tedy lhůta pro podání nabídek stanovena **do 18. 10. 2018 do 12:00 hod.**

Zadavatel dále informuje dodavatele, že obdržel další žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Vzhledem k rozsáhlosti dotazů a nutnosti jejich konzultace zadavatel na tyto dotazy nestihne odpovědět v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů. Vysvětlení zadávací dokumentace bude poskytnuto co nejdříve a lhůta pro podání nabídek bude v souladu se zákonem přiměřeně prodloužena.

Nadto zadavatel informuje dodavatele, že vzhledem ke skutečnosti, že 18. 10. 2018 nastává povinná elektronická komunikace, budou součástí následujícího vysvětlení zadávací dokumentace i informace týkající se změn zadávací dokumentace, lhůty pro podání nabídek a způsobu podávání nabídek.

V Praze dne 11. 10. 2018

za Městskou část Praha 4



ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát
i.s. PhDr. Mgr. Martin Krahulík, advokát